



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
RESOLUCIÓN ENARGAS N° 138/95

**CERTIFICATE OF APPROVAL
CERTIFICADO DE APROBACIÓN**

N° BVA / GN / 1508 - 14

This certifies to

Se certifica a

SIME S.R.L.

*Marcelo T de Alvear 4304/06 - CP B1702FVJ - Ciudadela
Prov. de Buenos Aires - Argentina.*

Product

Producto

**CALEFACTOR DE AMBIENTE DE CÁMARA
ABIERTA SIN VENTILACIÓN AL EXTERIOR**

Marca: CALDEN Modelo: 02 7000

Complies with the requirements of Standard
Cumple con los requerimientos de la Norma

NAG 317 (95)

Made in

Industria

Argentina

This certificate, issued within the scope of BUREAU VERITAS General Conditions, is valid until
Este certificado, expedido de acuerdo con las Condiciones Generales de BUREAU VERITAS es válido hasta el

At / on

Emitido en

Buenos Aires, 17 de Julio de 2014

ALFREDO ALEJANDRO BUSSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. General Conditions of Service are given on the back.
Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2. Las condiciones Generales de Servicio se detallan al dorso.
To check its validity telephone (54-11) 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. (54-11) 4000-8008 e-mail: bvarg@ar.bureauveritas.com

Solicite a su vendedor el Certificado



**BUREAU
VERITAS**

ANNEX 1 ANEXO 1.

**Cde. CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN
N° BVA / GN / 1508 - 14**

General information
Datos generales

Fabricante:	SIME S.R.L.
Representante Técnico: Matrícula Profesional N°	Ing. Pablo BARBERO I-6041
Trámite:	Aprobación
Matrícula de Inscripción N° Matrícula del Producto:	BVG 3625 BVG 3625/13

Technical features
Características técnicas

Tipo de gas:	NATURAL/ LICUADO	Conexión entrada gas:	1/4" x 19 IRAM 5063
Presión de entrada:	GN 180 mmca (18 mbar) GLP 280 mmca (28 mbar)	Potencia Calórica Nominal :	GN 7000 kcal/h (8138 W) GLP 6000 kcal/h (6976 W)
Dispositivos de seguridad:	A termocupla y piloto analizador de ambiente		
Otra información técnica:	En la documentación que origina la presente		
El aparato se comercializará con el manual en castellano con las instrucciones de uso y mantenimiento y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.			

La autorización del uso de este producto se rige por la colocación en cada artefacto de una estampilla autoadhesiva con código alfanumérico con el logotipo de identificación de elemento aprobado de BUREAU VERITAS, establecido en la Resolución ENARGAS N° 138/95. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificado.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberán ser formalmente notificadas con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At /on
Emitido en
Buenos Aires, 17 de Julio de 2014

ALFREDO ALEJANDRO BUSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.